

Nr.p.k.	JAUTĀJUMI	ATBILDES
1	Lūgums precizējumam: kādām funkcijām paredzētas "Telpas RIX APRON darbiniekiem" 25m ² torņa 4.stāvā / torņa 2.līmenī?	Atpūtas telpa un ģērbtuve: <ul style="list-style-type: none">- Telpas kvadrātūra ne mazāka par 25 m²;- Netālu no operatīvā darba zāles;- Vieta darbinieku skapīšiem;- Neliela virtuve (aukstais un karstais ūdens, kanalizācija)- Ieejas kontroles sistēma;- Individuāli kontrolējama apkures, kondicionēšanas un ventilācijas sistēma.
2	Vai 25m ² lielā "Telpa RIX APRON darbiniekiem" var tikt plānota kā caurstaigājama zona, caur kuru tiek sasniegta operatīvā darba zāle "RIX APRON ar 4 darba vietām"?	Atpūtas telpa ir domāta darbiniekiem, kur pavadīt laiku darba pārtraukumos. Saskaņā ar DFS ieteikumiem, atpūtas telpu ieteicams izvietot stāva klusākajā zonā, pat aprīkojot ar aizslēdzamajām durvīm. Respektīvi, telpai nevajadzētu būt caurstaigājamai.
3	Vai ir pieļaujams, ka griezumi uz planšetēm ir mērogā 1:250, vai jāpieturas pie nolikumā minētā mēroga 1:200?	Lūdzu pieturēties pie Nolikumā definētā mēroga.